AUTORISATION D'EMPLOI N°0068E2023

Identification du fabricant	
Nom ou raison sociale	**REPL ALGERIE**
Adresse : N° Tél / N° Fax : Email :	**Section N° 06, ilot N° 119, Boufarik, Wilaya de Blida.** **Tél : 0560 05 08 30 - 0560 05 08 29 / Fax : 023 71 99 98** **a.mhamdi@replalgerie.dz / a.mezghiche@replalgerie.dz**

- Vu l'autorisation d'emploi provisoire **N° 0007E2022** délivrée en date du **25/04/2022** par la CAEMEG (PV de réunion **N° 02/CAEMEG/2022** du **25/04/2022**).
- Vu le comportement satisfaisant en exploitation durant l'année (01) de mise en exploitation du matériel ci-dessous désigné

La Commission (PV de la CAEMEG **N° 03/2023** du **26/04/2023**) a accordé l'autorisation d'emploi pour une durée de quatre (04) années pour l'utilisation, sur les réseaux de distribution Electricité, du matériel suivant :

Identification du matériel	
Désignation	Extrémité unipolaire thermo-rétractable pour câble 10 kV.
Normes ou spécifications	CEI 60502-4 et Spécification technique des accessoires de câbles HTA et BT.
Type ou référence	REPL ALGERIE-TI-12-X1-185/300, REPL ALGERIE-TO-12-X1-185/300 et REPL ALGERIE -TI-12-X1-50/70
Fabricant	REPL ALGERIE – Blida.
Unité de production	Section N° 06, ilot N° 119, Boufarik, Wilaya de Blida.

– Le fabricant demeure seul responsable du maintien des caractéristiques et performances de ce matériel pour sa fabrication en série industrielle.
– Cette autorisation ne soustrait pas le fabricant des essais contractuels qui pourraient être demandés par l'utilisateur, lors de la réception ou à la livraison du matériel fourni à ce dernier.
– La présente autorisation ne donne aucun droit, à son titulaire, au bénéfice d'une quelconque part de marché, pour ce type de matériel, auprès des filiales du groupe Sonelgaz. Pour ce faire, le fabricant doit participer aux appels d'offres lancés par ces dernières ou toutes autres dispositions conformes à la réglementation des marchés en vigueur.
– En outre, la récurrence de l'absence de participation du fabricant aux appels d'offres, lorsqu'il est sollicité par les filiales du groupe Sonelgaz, entraineront le retrait automatique de cette autorisation, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le fabricant.

Date d'effet : 26/04/2023

Date d'expiration : 25/04/2027

Le Directeur Qualification et Laboratoires

Sonelgaz-Services, Direction Qualification et Laboratoires
Adresse : Route National N°38 - Gué de Constantine - Alger, Algérie
Tél. : 023.61.25.28
Société du Groupe SONELGAZ

Fiche technique jointe à l'Autorisation d'Emploi N° 0068/E/2023 du 26 avril 2023
Extrémités thermo-rétractables pour câbles 10 kV
de fabrication REPL ALGERIE « sous licence REPL Italie »

▪ Extrémité thermo rétractable unipolaire intérieure pour câble PRC de tension 10 kV Sections de câbles : 1x185 à 1x240mm²

▪ Caractéristiques techniques :

- Tension : 6/10 (12 kV)
- Utilisée pour câble unipolaire en Alu isolé au PRC avec écran en Cu à feuillards ou en fils
- Sections de câbles : de 1x185 à 1x240 mm²
- Référence fabricant : REPL ALGERIE-TI-12-X1-185/300 et REPL ALGERIE-TO-12-X1-185/300.

▪ Liste des composants :

Item	Désignation	Référence	Dimensions	Quantité	
				Intérieure	Extérieure
				REPL ALGERIE-TI-12-X1-185/300	REPL ALGERIE -TO-12-X1-185/300
01	Gaine contrôle de champ	RSCT 50/18	L=100mm	3	3
02	Tube anti-traces	RART 55/18	L=320mm	3	3
03	Jupes anti-cheminement	CES 2	-	-	6
04	Mastic anti-traces rouge	RSM	25x1500mm	3	6
05	Mastic répartiteur de champ	SGM	25x150mm	3	3
06	Tresse de terre en cuivre étamé	-	400mx 16mm²	3	3
07	Raccord Spring Roll	-	L = 370mm	3	3
08	Cosse de terre en Cu étamé	-	25mm² Ø13	3	3
09	Papier détergent	-	6ml	3	3
10	Toile abrasive	-	-	3	3
11	Ruban adhésif en PVC	-	19x5000mm	1	1
12	Liste des composants	-	-	1	1
13	Notice de montage	-	-	1	1
14	Etiquette	-	-	1	1
15	Carton d'emballage	-	-	1	1

▪ Marquage :

- Nom du fabricant
- La date de fabrication
- Référence des composants
- Dimension et/ou contenance des composants

Sonelgaz-Services, Direction Qualification et Laboratoires
Adresse : Route National N°38 - Gué de Constantine - Alger, Algérie
Tél. : 023.61.25.28
Société du Groupe SONELGAZ

Fiche technique jointe à l'Autorisation d'Emploi N° 0068/E/2023 du 26 avril 2023
Extrémités thermo-rétractables pour câbles 10 kV
de fabrication REPL ALGERIE « sous licence REPL Italie »

▪ Extrémité thermo rétractable unipolaire intérieure pour câble PRC de tension 10 kV
Section de câble : 1x50mm²

▪ Caractéristiques techniques :

- Tension : 6/10 (12 kV)
- Utilisée pour câble unipolaire en Cu isolé au PRC avec écran en Cu à feuillards ou en fils
- Section de câble : 1x50 mm²
- Référence fabricant : REPL ALGERIE-TI-12-X1-50/70

▪ Liste des composants :

Item	Désignation	Référence	Dimensions	Quantité
				Intérieure
				REPL ALGERIE -TI-12-X1-50/70
01	Gaine contrôle de champ	RSCT 40/14	L=90mm	3
02	Tube anti-traces	RART 45/15	L=320mm	3
03	Mastic anti-traces rouge	RSM	L=900mm	3
04	Mastic répartiteur de champ	SGM	L=150mm	3
05	Tresse de terre en cuivre étamé	-	L=0.4m x16mm²	3
06	Raccord Spring Roll	-	ID 23 x 370mm	3
07	Cosse de terre en Cu étamé	-	25mm² Ø13	3
08	Papier détergent	-	6ml	3
09	Toile abrasive	-	-	3
10	Ruban adhésif en PVC	-	-	1
11	Liste des composants	-	-	1
12	Notice de montage	-	-	1
13	Etiquette	-	-	1
14	Carton d'emballage	-	-	1

▪ Marquage :

- Nom du fabricant
- La date de fabrication
- Référence des composants
- Dimension et/ou contenance des composants



Extrémité unipolaire thermo-rétractable pour câble HTA

Sonelgaz-Services, Direction Qualification et Laboratoires
Adresse : Route National N°38 - Gué de Constantine - Alger, Algérie
Tél. : 023.61.25.28
Société du Groupe SONELGAZ

الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز - الخدمات
Société Algérienne de l'Electricité et du Gaz - Services
sonelgaz

AUTORISATION D'EMPLOI N°0147E2023

Identification du fabricant	
Nom ou raison sociale	**REPL ALGERIE (ex. 2MB ENERGY)**
Adresse :	**Section N° 06, ilot N° 119, Boufarik, Wilaya de Blida**
N° tél / N° fax :	**0560 05 08 30 / 0560 05 08 29**
Email :	a.mhamdi@replalgerie.dz / a.mezghiche@replalgerie.dz

- Vu l'autorisation d'emploi provisoire **N° 0008E2022** délivrée en date du **25/04/2022** par la CAEMEG (PV de réunion **N°02/ CAEMEG/2022** du **25/04/2022**)
- Vu le comportement satisfaisant en exploitation durant les quatre (04) dernières années de mise en exploitation du matériel ci-dessous désigné.

La Commission (PV de la CAEMEG **N° 05/2023** du **09/08/2023**) accorde l'autorisation d'emploi pour une durée de quatre (04) années pour l'utilisation, sur les réseaux de distribution d'Electricité, du matériel suivant :

Identification du matériel	
Désignation	Extrémité unipolaire thermo-rétractable pour câble 30 kV
Normes ou spécifications	CEI 60502-4 et Spécification technique des accessoires de câbles HTA et BT
Type ou référence	REPL ALGERIE-TI-36-X1-70/185 - REPL ALGERIE-TO-36-X1-70/185
Fabricant	REPL ALGERIE
Unité de production	Section N° 06, ilot N° 119, Boufarik, Wilaya de Blida

– Le fabricant demeure seul responsable du maintien des caractéristiques et performances de ce matériel pour sa fabrication en série industrielle.
– Cette autorisation ne soustrait pas le fabricant des essais contractuels qui pourraient être demandés par l'utilisateur, lors de la réception ou à la livraison du matériel fourni à ce dernier.
– La présente autorisation ne donne aucun droit, à son titulaire, au bénéfice d'une quelconque part de marché, pour ce type de matériel, auprès des filiales du groupe Sonelgaz. Pour ce faire, le fabricant doit participer aux appels d'offres lancés par ces dernières ou toutes autres dispositions conformes à la réglementation des marchés en vigueur.
– En outre, la récurrence de l'absence de participation du fabricant aux appels d'offres, lorsqu'il est sollicité par les filiales du groupe Sonelgaz, entraineront le retrait automatique de cette autorisation, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le fabricant.

Date d'effet : 09/08/2023

Date d'expiration : 08/08/2027

Le Directeur Qualification et Laboratoires

F. EZZIANE

Sonelgaz-Services, Direction Qualification et Laboratoires
Adresse : Route National N°38 - Gué de Constantine - Alger, Algérie
Tél. : 023.61.25.28
Société du Groupe SONELGAZ

Fiche technique jointe à l'Autorisation d'Emploi N° 0147/E/2023 du 09 août 2023
Extrémités thermo-rétractables pour câbles 30 kV
de fabrication REPL ALGERIE (ex. 2MB ENERGY)

▪ Extrémité thermo rétractable unipolaire intérieure pour câble PRC de tension 30 kV Sections de câbles : 1x120mm² à 1x185mm²

▪ Caractéristiques techniques

- Tension : 18/30 (36 kV)
- Utilisée pour câble unipolaire en Alu isolé au PRC avec écran en Cu à feuillards ou en fils
- Sections de câbles : de 1x120 à 1x185 mm²
- Référence fabricant : REPL ALGERIE-TI-36-X1-70/185 - REPL ALGERIE-TO-36-X1-70/185

▪ Liste des composants

Item	Désignation	Référence	Dimensions	Quantité	
				Intérieure	Extérieure
				REPL ALGERIE - TI-36-X1-70/185	REPL ALGERIE - TO-36-X1-70/185
01	Gaine contrôle de champ	RSCT 50/18	L=200mm	3	3
02	Tube anti-traces	RART 65/21	L=500mm	3	3
03	Jupes anti-cheminement	CES 2	-	3	12
04	Mastic anti-traces rouge	RSM	25x1500mm	3	3
05	Mastic répartiteur de champ	SGM	25x250mm	3	3
06	Tresse de terre en Cuivre étamé	-	400x16mm²	3	3
07	Raccord Spring Roll	-	370mm	3	3
08	Cosse de terre en Cu étamé	-	25mm² Ø13	3	3
09	Papier détergent	-	6ml	3	3
10	Toile abrasive	-	-	3	3
11	Ruban adhésif en PVC	-	19x5000mm	1	1
12	Liste des composants	-	-	1	1
13	Notice de montage	-	-	1	1
14	Etiquette	-	-	1	1
15	Carton d'emballage	-	-	1	1

▪ Marquage

- Nom du fabricant
- La date de fabrication
- Référence des composants
- Dimension et/ou contenance des composants

Sonelgaz-Services, Direction Qualification et Laboratoires
Adresse : Route National N°38 - Gué de Constantine - Alger, Algérie
Tél. : 023.61.25.28
Société du Groupe SONELGAZ

Fiche technique jointe à l'Autorisation d'Emploi N° 0147/E/2023 du 09 août 2023
Extrémités thermo-rétractables pour câbles 30 kV
de fabrication REPL ALGERIE (ex. 2MB ENERGY)

▪ Extrémité thermo rétractable unipolaire extérieure pour câble PRC de tension 30 kV Section de câble : 1x35mm²

▪ Caractéristiques techniques

- Tension : 18/30 (36 kV)
- Utilisée pour câble unipolaire en Cu isolé au PRC avec écran en Cu à feuillards ou en fils
- Section de câble : de 1x35 mm2
- Référence fabricant : REPL ALGERIE-TI-36-X1-25/35

▪ Liste des composants

Item	Désignation	Référence	Dimensions	Quantité
				REPL ALGERIE -TI-36-X1-25/35
01	Gaine contrôle de champ	RSCT 40/14	L=200mm	3
02	Tube anti-traces	RART 55/18	L=500mm	3
03	Jupes anti-cheminement	CES 2	-	3
04	Mastic anti-traces rouge	RSM	25x1000mm	3
05	Mastic répartiteur de champ	SGM	25x150mm	3
06	Tresse de terre en cuivre étamé	-	L=0.4m x16mm²	3
07	Raccord Spring Roll	-	21ID x 370mm	3
08	Cosse de terre en Cu étamé	-	25mm² Ø13	3
09	Papier détergent	-	6ml	3
10	Toile abrasive	-	-	3
11	Ruban adhésif en PVC	-	19x5000mm	1
12	Liste des composants	-	-	1
13	Notice de montage	-	-	1
14	Etiquette	-	-	1
15	Carton d'emballage	-	-	1

▪ Marquage

- Nom du fabricant
- La date de fabrication
- Référence des composants
- Dimension et/ou contenance des composants



Extrémité unipolaire thermo-rétractable pour câble HTA

Sonelgaz-Services, Direction Qualification et Laboratoires
Adresse : Route National N°38 - Gué de Constantine - Alger, Algérie
Tél. : 023.61.25.28
Société du Groupe SONELGAZ